

Dossier de Diagnostic Technique

articles L271.4 à L 271.6 du code la construction et de l'habitation

Seuls les rapports de diagnostics demandés par le vendeur ou un mandataire figurent dans le présent dossier. L'existence et le contenu de diagnostics réalisés antérieurement ou par un autre opérateur de diagnostic ne sont pas connus. En conséquence, EURL POUPARD Sébastien ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'absence d'un ou plusieurs diagnostics. Il appartient au vendeur de compléter le présent dossier autant que de besoin afin de constituer un dossier de diagnostics techniques complet et conforme aux articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

MISSION N° : 761403063

PROPRIETAIRE

Nom : **MAIRIE DE RIVES EN SEINE**
Adresse : 1 rue Winston Churchill
Ville : 76490 RIVES EN SEINE

MISSION

Adresse : **38 rue de la Republique**
Ville : **76490 RIVES EN SEINE**

DONNEUR D'ORDRE

Nom : **DIAG'OVALE PARIS YANNICK**
Adresse : 2 Cour René Berge
Ville : 76330 SAINT MAURICE D'ETELAN

MISSION

Type : Ecole	Nbre pièces :	Lot :
Cadastre : AH0019	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte :	Date de visite : 26/09/2024	Escalier :
Accompagnateur : PAS D'ACCOMPAGNATEUR	Opérateur : POUPARD Sébastien	Étage :

DIAGNOSTICS



Diagnostic DPE



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Rapport

n° de rapport : 761403063
DDT : 1 sur 10



Attestation sur l'Honneur

DECLARATION SUR L'HONNEUR - R271-3 CCH

Je soussigné(e), **POUPARD Sébastien**, agissant à la demande de **DIAG'OVALE PARIS YANNICK**, déclare sur l'honneur avoir procédé à l'ensemble des diagnostics compris dans le **DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE** établi par mes soins le **26/09/2024**

- En toute impartialité et indépendance,
- Être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du CCH,
- Disposer de moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Pour faire valoir ce que de droit.

Etablie le : 26/09/2024

Cachet:



BC2E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE
06 46 64 54 93
Siret : 843 912 023 000 10 - code APE : 7120B

Signature :



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Rapport

n° de rapport : 761403063
DDT : 2 sur 10




Fiche de Synthèse

Cette fiche de synthèse ne dispense pas de la lecture des rapports de diagnostics. Elle ne peut pas être utilisée seule et ne peut remplacer en aucun cas les rapports de diagnostic qui doivent être annexés à la promesse et au contrat de vente ou location.



Diagnostic DPE



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Rapport

n° de rapport : 761403063
DDT : 3 sur 10



Diagnostic de Performance Énergétique




DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (6.3.A bis)

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

Bureaux, services administratifs, enseignement

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, proposés à la vente en France Métropolitaine.

<p>N° de dossier : 761403063 N° ADEME (partiel ou/et complet) : 2476T3364831F Date de validité : 25/09/2034 Le cas échéant, nature de l'ERP : R:Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Date de construction : <1948 Date de visite : 26/09/2024 et de création : 26/09/2024</p>	<p>Nom du diagnostiqueur : Sébastien Poupard N° de certification : TC21-00126 Délivré par : TECHNICERT</p>  <p>Signature :</p>
---	--

<p>Adresse du bâtiment : Adresse : 38 RUE DE LA REPUBLIQUE 76490 RIVES EN SEINE <input checked="" type="checkbox"/> Bâtiment entier <input type="checkbox"/> Partie de bâtiment (à préciser) : Surface thermique (m²) : 440</p>	<p>Désignation du propriétaire : Nom : MAIRIE DE RIVES EN SEINE Adresse : 1 RUE WINSTON CHURCHILL 76490 RIVES EN SEINE Gestionnaire (s'il y a lieu) : Nom : Adresse : -</p>
--	--

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée :

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (€TTC abonnements compris)
	Détail par énergie en kWh _{EP}	Détail par énergie en kWh _{EP}	
Bois, biomasse			
Electricité			
Gaz			
Autres énergies			
Production d'électricité à demeure			
Abonnements	/	/	
TOTAL			

EURL POUPARD SEBASTIEN
 6 rue du chef mecanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tél. : 0646645493 - Mail : O_IntMail

Rapport n° : 761403063
 Date : 26/09/2024
 Page : 1/5

Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport




Rapport

n° de rapport : 761403063
 DPE : 1 sur 5
 DDT : 4 sur 10




Consommations énergétiques (en énergie primaire)
Pour le chauffage, la production d'ECS, le refroidissement, l'éclairage et autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Consommation estimée : 0 kWh_{EP}/m².an



Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et autres usages

Estimation des émissions : 0 kg_{CO2}/m².an.



EURL POUPARD SEBASTIEN
6 rue du chef mecanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tél. : 0646645493 – Mail : O_IntMail

Rapport n° : 761403063
Date : 26/09/2024
Page : 2/5

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403063
DPE : 2 sur 5
DDT : 5 sur 10



Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation
Murs	Système de chauffage	Système de production d'ecs
Murs en briques pleines non isolés	Chaudière gaz basse température	Chaudière gaz basse température
Toiture	Système de refroidissement	Système d'éclairage
Sous combles perdus avec isolation inconnue	Néant	Electrique
Menuiseries ou parois vitrées	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint	Système de ventilation
Menuiserie(s) bois simple vitrage Menuiserie(s) PVC double vitrage	Non	Ventilation par ouverture des fenêtres
Plancher bas		
Plancher sur terre plein		
Nombre d'occupants	Autres équipements consommant de l'énergie	
10	Bureautique, informatique	
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	KWhEP/m ² an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables		KWhEP/m ² .an

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc...). Pour

en disposer, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

EURL POUPARD SEBASTIEN
6 rue du chef mecanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tél. : 0646645493 – Mail : O_IntMail

Rapport n° : 761403063
Date : 26/09/2024
Page : 3/5

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403063
DPE : 3 sur 5
DDT : 6 sur 10



Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue quand même un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestionnaire énergie

- Mettez en place une planification énergétique adaptée à l'établissement.

Chauffage

- Dissocier le chauffage des locaux occupés 24 heures sur 24 des parties occupées par intermittence.
- Vérifiez les températures intérieures de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation selon le local (bureau, hall d'accueil, chambre,...).
- Réglez les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des relances.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, programmez-la de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Changez la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installez des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profitez au maximum de l'éclairage naturel.
- Remplacez les lampes à incandescence par des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.

- Optimisez le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux inoccupés la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Optez pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veillez à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Optez pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibilisez le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veillez au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veillez à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetière), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utilisez les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments :

EURL POUPARD SEBASTIEN
6 rue du chef mecanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tél. : 0646645493 – Mail : O_IntMail

Rapport n° : 761403063
Date : 26/09/2024
Page : 4/5



Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation du plancher des combles perdus avec un isolant de résistance thermique $R > \text{ou} = \text{à } 7 \text{ m}^2.\text{K/W}$, en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface.	Pour les propriétaires occupants, bailleurs (dans la limite de 3 logements) et les syndicats de copropriétaires. Pour une maison ou un appartement occupé à titre de résidence principale ou loué à titre de résidence principale sur une durée d'au moins 5 ans (achevé depuis plus de 2 ans). Les critères pour les travaux éligibles sont détaillés dans les pages 38 à 46 du guide « Aides financières 2020 ». Découvrez le montant des primes et les critères spécifiques d'attribution sur le site MaPrimeRénov' .
Remplacement des menuiseries simple vitrage existantes par des menuiseries PVC ou équivalent double vitrage 4/20/4 VIR avec remplissage Argon.	Pour les propriétaires occupants, bailleurs (dans la limite de 3 logements) et les syndicats de copropriétaires. Pour une maison ou un appartement occupé à titre de résidence principale ou loué à titre de résidence principale sur une durée d'au moins 5 ans (achevé depuis plus de 2 ans). Les critères pour les travaux éligibles sont détaillés dans les pages 38 à 46 du guide « Aides financières 2020 ». Découvrez le montant des primes et les critères spécifiques d'attribution sur le site MaPrimeRénov' .
Isolation des murs donnant sur l'extérieur par l'intérieur avec un isolant de résistance thermique $R > \text{ou} = \text{à } 3.7 \text{ m}^2.\text{K/W}$.	Pour les propriétaires occupants, bailleurs (dans la limite de 3 logements) et les syndicats de copropriétaires. Pour une maison ou un appartement occupé à titre de résidence principale ou loué à titre de résidence principale sur une durée d'au moins 5 ans (achevé depuis plus de 2 ans). Les critères pour les travaux éligibles sont détaillés dans les pages 38 à 46 du guide « Aides financières 2020 ». Découvrez le montant des primes et les critères spécifiques d'attribution sur le site MaPrimeRénov' .

Commentaires :DPE sans étiquette dit « Vierge »
Pas de facture

Art. L. 134-3 – IV Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr (rubrique performance énergétique)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par TECHNICERT5 rue Traversière - 78580 LES ALLUETS LE ROI

EURL POUPARD SEBASTIEN
6 rue du chef mecanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tél. : 0646645493 – Mail : O_IntMail

Rapport n° : 761403063
Date : 26/09/2024
Page : 5/5

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403063
DPE : 5 sur 5
DDT : 8 sur 10



Attestations RCP et Certifications



ATTESTATION D'ASSURANCE

Alliance Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers

La Compagnie Allianz I.A.R.D dont le Siège social se situe au 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex 542 110 291 RCS Nanterre atteste que :

EURL POUPOARD Sébastien
Monsieur POUPOARD Sébastien
6 RUE DU CHEF MECANICIEN PRIGENT
76310 SAINTE ADRESSE

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le n°62.480.415 qui a pris effet le 01/01/2024.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifiés aux articles R 271-1 à R 271-4 et L 271-4 et L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;

Garantie RC Professionnelle : 300 000 EUR par sinistre dans la limite de 500 000 EUR par année d'assurance

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les activités sont garanties sous réserve que le diagnostiqueur immobilier soit titulaire des certificats délivrés par des organismes de certification accrédités et/ou Formations, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D., a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. **Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)**

Toute adjonction autre que les caches et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 12 décembre 2023

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D
Par délégation

Willie TOUVEREUX
Président
1009 Avenue de la République
92099 Paris Cedex 19
01 47 42 43 44 (01 47 42 43 44)
www.allianz-assurances.com

Allianz IARD
Entité régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
Siège social : 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre

Certificat de Compétence
Diagnostiques Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. POUPOARD Sébastien sous le numéro de certifié **TC21-0126**

TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence	Date d'effet	Date d'expiration
Gaz	Arrêté du 01 juillet 2024 annulé et remplacé l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier pour les domaines de diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.4.1 / 2.4.2.	12/07/2023	11/07/2030
Électricité	Arrêté du 01 juillet 2024 annulé et remplacé l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.5.1 et 2.5.2.	08/06/2023	07/06/2030
Termites	Arrêté du 01 juillet 2024 annulé et remplacé l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.3.1 / 2.3.2.		
Ambiante sans Mention	Arrêté du 01 juillet 2024 annulé et remplacé l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.2.1 / 2.2.2.	26/04/2023	25/04/2030
Ambiante avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3.	26/04/2023	25/04/2030
Energie sans Mention	Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Immobilier réalisant le diagnostic de performance énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.2.	08/06/2023	07/06/2030
Energie avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.2 / 2.3.	15/06/2023	07/06/2030
Audit Énergétique	Décret n° 2023-1218 du 16 décembre 2023 relatif à la réglementation de compétence et le médiateur de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10 / 2.11 / 2.12 / 2.13 / 2.14 / 2.15 / 2.16 / 2.17 / 2.18 / 2.19 / 2.20 / 2.21 / 2.22 / 2.23 / 2.24 / 2.25 / 2.26 / 2.27 / 2.28 / 2.29 / 2.30 / 2.31 / 2.32 / 2.33 / 2.34 / 2.35 / 2.36 / 2.37 / 2.38 / 2.39 / 2.40 / 2.41 / 2.42 / 2.43 / 2.44 / 2.45 / 2.46 / 2.47 / 2.48 / 2.49 / 2.50 / 2.51 / 2.52 / 2.53 / 2.54 / 2.55 / 2.56 / 2.57 / 2.58 / 2.59 / 2.60 / 2.61 / 2.62 / 2.63 / 2.64 / 2.65 / 2.66 / 2.67 / 2.68 / 2.69 / 2.70 / 2.71 / 2.72 / 2.73 / 2.74 / 2.75 / 2.76 / 2.77 / 2.78 / 2.79 / 2.80 / 2.81 / 2.82 / 2.83 / 2.84 / 2.85 / 2.86 / 2.87 / 2.88 / 2.89 / 2.90 / 2.91 / 2.92 / 2.93 / 2.94 / 2.95 / 2.96 / 2.97 / 2.98 / 2.99 / 3.00 / 3.01 / 3.02 / 3.03 / 3.04 / 3.05 / 3.06 / 3.07 / 3.08 / 3.09 / 3.10 / 3.11 / 3.12 / 3.13 / 3.14 / 3.15 / 3.16 / 3.17 / 3.18 / 3.19 / 3.20 / 3.21 / 3.22 / 3.23 / 3.24 / 3.25 / 3.26 / 3.27 / 3.28 / 3.29 / 3.30 / 3.31 / 3.32 / 3.33 / 3.34 / 3.35 / 3.36 / 3.37 / 3.38 / 3.39 / 3.40 / 3.41 / 3.42 / 3.43 / 3.44 / 3.45 / 3.46 / 3.47 / 3.48 / 3.49 / 3.50 / 3.51 / 3.52 / 3.53 / 3.54 / 3.55 / 3.56 / 3.57 / 3.58 / 3.59 / 3.60 / 3.61 / 3.62 / 3.63 / 3.64 / 3.65 / 3.66 / 3.67 / 3.68 / 3.69 / 3.70 / 3.71 / 3.72 / 3.73 / 3.74 / 3.75 / 3.76 / 3.77 / 3.78 / 3.79 / 3.80 / 3.81 / 3.82 / 3.83 / 3.84 / 3.85 / 3.86 / 3.87 / 3.88 / 3.89 / 3.90 / 3.91 / 3.92 / 3.93 / 3.94 / 3.95 / 3.96 / 3.97 / 3.98 / 3.99 / 4.00 / 4.01 / 4.02 / 4.03 / 4.04 / 4.05 / 4.06 / 4.07 / 4.08 / 4.09 / 4.10 / 4.11 / 4.12 / 4.13 / 4.14 / 4.15 / 4.16 / 4.17 / 4.18 / 4.19 / 4.20 / 4.21 / 4.22 / 4.23 / 4.24 / 4.25 / 4.26 / 4.27 / 4.28 / 4.29 / 4.30 / 4.31 / 4.32 / 4.33 / 4.34 / 4.35 / 4.36 / 4.37 / 4.38 / 4.39 / 4.40 / 4.41 / 4.42 / 4.43 / 4.44 / 4.45 / 4.46 / 4.47 / 4.48 / 4.49 / 4.50 / 4.51 / 4.52 / 4.53 / 4.54 / 4.55 / 4.56 / 4.57 / 4.58 / 4.59 / 4.60 / 4.61 / 4.62 / 4.63 / 4.64 / 4.65 / 4.66 / 4.67 / 4.68 / 4.69 / 4.70 / 4.71 / 4.72 / 4.73 / 4.74 / 4.75 / 4.76 / 4.77 / 4.78 / 4.79 / 4.80 / 4.81 / 4.82 / 4.83 / 4.84 / 4.85 / 4.86 / 4.87 / 4.88 / 4.89 / 4.90 / 4.91 / 4.92 / 4.93 / 4.94 / 4.95 / 4.96 / 4.97 / 4.98 / 4.99 / 5.00 / 5.01 / 5.02 / 5.03 / 5.04 / 5.05 / 5.06 / 5.07 / 5.08 / 5.09 / 5.10 / 5.11 / 5.12 / 5.13 / 5.14 / 5.15 / 5.16 / 5.17 / 5.18 / 5.19 / 5.20 / 5.21 / 5.22 / 5.23 / 5.24 / 5.25 / 5.26 / 5.27 / 5.28 / 5.29 / 5.30 / 5.31 / 5.32 / 5.33 / 5.34 / 5.35 / 5.36 / 5.37 / 5.38 / 5.39 / 5.40 / 5.41 / 5.42 / 5.43 / 5.44 / 5.45 / 5.46 / 5.47 / 5.48 / 5.49 / 5.50 / 5.51 / 5.52 / 5.53 / 5.54 / 5.55 / 5.56 / 5.57 / 5.58 / 5.59 / 5.60 / 5.61 / 5.62 / 5.63 / 5.64 / 5.65 / 5.66 / 5.67 / 5.68 / 5.69 / 5.70 / 5.71 / 5.72 / 5.73 / 5.74 / 5.75 / 5.76 / 5.77 / 5.78 / 5.79 / 5.80 / 5.81 / 5.82 / 5.83 / 5.84 / 5.85 / 5.86 / 5.87 / 5.88 / 5.89 / 5.90 / 5.91 / 5.92 / 5.93 / 5.94 / 5.95 / 5.96 / 5.97 / 5.98 / 5.99 / 6.00 / 6.01 / 6.02 / 6.03 / 6.04 / 6.05 / 6.06 / 6.07 / 6.08 / 6.09 / 6.10 / 6.11 / 6.12 / 6.13 / 6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 / 6.18 / 6.19 / 6.20 / 6.21 / 6.22 / 6.23 / 6.24 / 6.25 / 6.26 / 6.27 / 6.28 / 6.29 / 6.30 / 6.31 / 6.32 / 6.33 / 6.34 / 6.35 / 6.36 / 6.37 / 6.38 / 6.39 / 6.40 / 6.41 / 6.42 / 6.43 / 6.44 / 6.45 / 6.46 / 6.47 / 6.48 / 6.49 / 6.50 / 6.51 / 6.52 / 6.53 / 6.54 / 6.55 / 6.56 / 6.57 / 6.58 / 6.59 / 6.60 / 6.61 / 6.62 / 6.63 / 6.64 / 6.65 / 6.66 / 6.67 / 6.68 / 6.69 / 6.70 / 6.71 / 6.72 / 6.73 / 6.74 / 6.75 / 6.76 / 6.77 / 6.78 / 6.79 / 6.80 / 6.81 / 6.82 / 6.83 / 6.84 / 6.85 / 6.86 / 6.87 / 6.88 / 6.89 / 6.90 / 6.91 / 6.92 / 6.93 / 6.94 / 6.95 / 6.96 / 6.97 / 6.98 / 6.99 / 7.00 / 7.01 / 7.02 / 7.03 / 7.04 / 7.05 / 7.06 / 7.07 / 7.08 / 7.09 / 7.10 / 7.11 / 7.12 / 7.13 / 7.14 / 7.15 / 7.16 / 7.17 / 7.18 / 7.19 / 7.20 / 7.21 / 7.22 / 7.23 / 7.24 / 7.25 / 7.26 / 7.27 / 7.28 / 7.29 / 7.30 / 7.31 / 7.32 / 7.33 / 7.34 / 7.35 / 7.36 / 7.37 / 7.38 / 7.39 / 7.40 / 7.41 / 7.42 / 7.43 / 7.44 / 7.45 / 7.46 / 7.47 / 7.48 / 7.49 / 7.50 / 7.51 / 7.52 / 7.53 / 7.54 / 7.55 / 7.56 / 7.57 / 7.58 / 7.59 / 7.60 / 7.61 / 7.62 / 7.63 / 7.64 / 7.65 / 7.66 / 7.67 / 7.68 / 7.69 / 7.70 / 7.71 / 7.72 / 7.73 / 7.74 / 7.75 / 7.76 / 7.77 / 7.78 / 7.79 / 7.80 / 7.81 / 7.82 / 7.83 / 7.84 / 7.85 / 7.86 / 7.87 / 7.88 / 7.89 / 7.90 / 7.91 / 7.92 / 7.93 / 7.94 / 7.95 / 7.96 / 7.97 / 7.98 / 7.99 / 8.00 / 8.01 / 8.02 / 8.03 / 8.04 / 8.05 / 8.06 / 8.07 / 8.08 / 8.09 / 8.10 / 8.11 / 8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15 / 8.16 / 8.17 / 8.18 / 8.19 / 8.20 / 8.21 / 8.22 / 8.23 / 8.24 / 8.25 / 8.26 / 8.27 / 8.28 / 8.29 / 8.30 / 8.31 / 8.32 / 8.33 / 8.34 / 8.35 / 8.36 / 8.37 / 8.38 / 8.39 / 8.40 / 8.41 / 8.42 / 8.43 / 8.44 / 8.45 / 8.46 / 8.47 / 8.48 / 8.49 / 8.50 / 8.51 / 8.52 / 8.53 / 8.54 / 8.55 / 8.56 / 8.57 / 8.58 / 8.59 / 8.60 / 8.61 / 8.62 / 8.63 / 8.64 / 8.65 / 8.66 / 8.67 / 8.68 / 8.69 / 8.70 / 8.71 / 8.72 / 8.73 / 8.74 / 8.75 / 8.76 / 8.77 / 8.78 / 8.79 / 8.80 / 8.81 / 8.82 / 8.83 / 8.84 / 8.85 / 8.86 / 8.87 / 8.88 / 8.89 / 8.90 / 8.91 / 8.92 / 8.93 / 8.94 / 8.95 / 8.96 / 8.97 / 8.98 / 8.99 / 9.00 / 9.01 / 9.02 / 9.03 / 9.04 / 9.05 / 9.06 / 9.07 / 9.08 / 9.09 / 9.10 / 9.11 / 9.12 / 9.13 / 9.14 / 9.15 / 9.16 / 9.17 / 9.18 / 9.19 / 9.20 / 9.21 / 9.22 / 9.23 / 9.24 / 9.25 / 9.26 / 9.27 / 9.28 / 9.29 / 9.30 / 9.31 / 9.32 / 9.33 / 9.34 / 9.35 / 9.36 / 9.37 / 9.38 / 9.39 / 9.40 / 9.41 / 9.42 / 9.43 / 9.44 / 9.45 / 9.46 / 9.47 / 9.48 / 9.49 / 9.50 / 9.51 / 9.52 / 9.53 / 9.54 / 9.55 / 9.56 / 9.57 / 9.58 / 9.59 / 9.60 / 9.61 / 9.62 / 9.63 / 9.64 / 9.65 / 9.66 / 9.67 / 9.68 / 9.69 / 9.70 / 9.71 / 9.72 / 9.73 / 9.74 / 9.75 / 9.76 / 9.77 / 9.78 / 9.79 / 9.80 / 9.81 / 9.82 / 9.83 / 9.84 / 9.85 / 9.86 / 9.87 / 9.88 / 9.89 / 9.90 / 9.91 / 9.92 / 9.93 / 9.94 / 9.95 / 9.96 / 9.97 / 9.98 / 9.99 / 10.00 / 10.01 / 10.02 / 10.03 / 10.04 / 10.05 / 10.06 / 10.07 / 10.08 / 10.09 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 10.16 / 10.17 / 10.18 / 10.19 / 10.20 / 10.21 / 10.22 / 10.23 / 10.24 / 10.25 / 10.26 / 10.27 / 10.28 / 10.29 / 10.30 / 10.31 / 10.32 / 10.33 / 10.34 / 10.35 / 10.36 / 10.37 / 10.38 / 10.39 / 10.40 / 10.41 / 10.42 / 10.43 / 10.44 / 10.45 / 10.46 / 10.47 / 10.48 / 10.49 / 10.50 / 10.51 / 10.52 / 10.53 / 10.54 / 10.55 / 10.56 / 10.57 / 10.58 / 10.59 / 10.60 / 10.61 / 10.62 / 10.63 / 10.64 / 10.65 / 10.66 / 10.67 / 10.68 / 10.69 / 10.70 / 10.71 / 10.72 / 10.73 / 10.74 / 10.75 / 10.76 / 10.77 / 10.78 / 10.79 / 10.80 / 10.81 / 10.82 / 10.83 / 10.84 / 10.85 / 10.86 / 10.87 / 10.88 / 10.89 / 10.90 / 10.91 / 10.92 / 10.93 / 10.94 / 10.95 / 10.96 / 10.97 / 10.98 / 10.99 / 11.00 / 11.01 / 11.02 / 11.03 / 11.04 / 11.05 / 11.06 / 11.07 / 11.08 / 11.09 / 11.10 / 11.11 / 11.12 / 11.13 / 11.14 / 11.15 / 11.16 / 11.17 / 11.18 / 11.19 / 11.20 / 11.21 / 11.22 / 11.23 / 11.24 / 11.25 / 11.26 / 11.27 / 11.28 / 11.29 / 11.30 / 11.31 / 11.32 / 11.33 / 11.34 / 11.35 / 11.36 / 11.37 / 11.38 / 11.39 / 11.40 / 11.41 / 11.42 / 11.43 / 11.44 / 11.45 / 11.46 / 11.47 / 11.48 / 11.49 / 11.50 / 11.51 / 11.52 / 11.53 / 11.54 / 11.55 / 11.56 / 11.57 / 11.58 / 11.59 / 11.60 / 11.61 / 11.62 / 11.63 / 11.64 / 11.65 / 11.66 / 11.67 / 11.68 / 11.69 / 11.70 / 11.71 / 11.72 / 11.73 / 11.74 / 11.75 / 11.76 / 11.77 / 11.78 / 11.79 / 11.80 / 11.81 / 11.82 / 11.83 / 11.84 / 11.85 / 11.86 / 11.87 / 11.88 / 11.89 / 11.90 / 11.91 / 11.92 / 11.93 / 11.94 / 11.95 / 11.96 / 11.97 / 11.98 / 11.99 / 12.00 / 12.01 / 12.02 / 12.03 / 12.04 / 12.05 / 12.06 / 12.07 / 12.08 / 12.09 / 12.10 / 12.11 / 12.12 / 12.13 / 12.14 / 12.15 / 12.16 / 12.17 / 12.18 / 12.19 / 12.20 / 12.21 / 12.22 / 12.23 / 12.24 / 12.25 / 12.26 / 12.27 / 12.28 / 12.29 / 12.30 / 12.31 / 12.32 / 12.33 / 12.34 / 12.35 / 12.36 / 12.37 / 12.38 / 12.39 / 12.40 / 12.41 / 12.42 / 12.43 / 12.44 / 12.45 / 12.46 / 12.47 / 12.48 / 12.49 / 12.50 / 12.51 / 12.52 / 12.53 / 12.54 / 12.55 / 12.56 / 12.57 / 12.58 / 12.59 / 12.60 / 12.61 / 12.62 / 12.63 / 12.64 / 12.65 / 12.66 / 12.67 / 12.68 / 12.69 / 12.70 / 12.71 / 12.72 / 12.73 / 12.74 / 12.75 / 12.76 / 12.77 / 12.78 / 12.79 / 12.80 / 12.81 / 12.82 / 12.83 / 12.84 / 12.85 / 12.86 / 12.87 / 12.88 / 12.89 / 12.90 / 12.91 / 12.92 / 12.93 / 12.94 / 12.95 / 12.96 / 12.97 / 12.98 / 12.99 / 13.00 / 13.01 / 13.02 / 13.03 / 13.04 / 13.05 / 13.06 / 13.07 / 13.08 / 13.09 / 13.10 / 13.11 / 13.12 / 13.13 / 13.14 / 13.15 / 13.16 / 13.17 / 13.18 / 13.19 / 13.20 / 13.21 / 13.22 / 13.23 / 13.24 / 13.25 / 13.26 / 13.27 / 13.28 / 13.29 / 13.30 / 13.31 / 13.32 / 13.33 / 13.34 / 13.35 / 13.36 / 13.37 / 13.38 / 13.39 / 13.40 / 13.41 / 13.42 / 13.43 / 13.44 / 13.45 / 13.46 / 13.47 / 13.48 / 13.49 / 13.50 / 13.51 / 13.52 / 13.53 / 13.54 / 13.55 / 13.56 / 13.57 / 13.58 / 13.59 / 13.60 / 13.61 / 13.62 / 13.63 / 13.64 / 13.65 / 13.66 / 13.67 / 13.68 / 13.69 / 13.70 / 13.71 / 13.72 / 13.73 / 13.74 / 13.75 / 13.76 / 13.77 / 13.78 / 13.79 / 13.80 / 13.81 / 13.82 / 13.83 / 13.84 / 13.85 / 13.86 / 13.87 / 13.88 / 13.89 / 13.90 / 13.91 / 13.92 / 13.93 / 13.94 / 13.95 / 13.96 / 13.97 / 13.98 / 13.99 / 14.00 / 14.01 / 14.02 / 14.03 / 14.04 / 14.05 / 14.06 / 14.07 / 14.08 / 14.09 / 14.10 / 14.11 / 14.12 / 14.13 / 14.14 / 14.15 / 14.16 / 14.17 / 14.18 / 14.19 / 14.20 / 14.21 / 14.22 / 14.23 / 14.24 / 14.25 / 14.26 / 14.27 / 14.28 / 14.29 / 14.30 / 14.31 / 14.32 / 14.33 / 14.34 / 14.35 / 14.36 / 14.37 / 14.38 / 14.39 / 14.40 / 14.41 / 14.42 / 14.43 / 14.44 / 14.45 / 14.46 / 14.47 / 14.48 / 14.49 / 14.50 / 14.51 / 14.52 / 14.53 / 14.54 / 14.55 / 14.56 / 14.57 / 14.58 / 14.59 / 14.60 / 14.61 / 14.62 / 14.63 / 14.64 / 14.65 / 14.66 / 14.67 / 14.68 / 14.69 / 14.70 / 14.71 / 14.72 / 14.73 / 14.74 / 14.75 / 14.76 / 14.77 / 14.78 / 14.79 / 14.80 / 14.81 / 14.82 / 14.83 / 14.84 / 14.85 / 14.86 / 14.87 / 14.88 / 14.89 / 14.90 / 14.91 / 14.92 / 14.93 / 14.94 / 14.95 / 14.96 / 14.97 / 14.98 / 14.99 / 15.00 / 15.01 / 15.02 / 15.03 / 15.04 / 15.05 / 15.06 / 15.07 / 15.08 / 15.09 / 15.10 / 15.11 / 15.12 / 15.13 / 15.14 / 15.15 / 15.16 / 15.17 / 15.18 / 15.19 / 15.20 / 15.21 / 15.22 / 15.23 / 15.24 / 15.25 / 15.26 / 15.27 / 15.28 / 15.29 / 15.30 / 15.31 / 15.32 / 15.33 / 15.34 / 15.35 / 15.36 / 15.37 / 15.38 / 15.39 / 15.40 / 15.41 / 15.42 / 15.43 / 15.44 / 15.45 / 15.46 / 15.47 / 15.48 / 15.49 / 15.50 / 15.51 / 15.52 / 15.53 / 15.54 / 15.55 / 15.56 / 15.57 / 15.58 / 15.59 / 15.60 / 15.61 / 15.62 / 15.63 / 15.64 / 15.65 / 15.66 / 15.67 / 15.68 / 15.69 / 15.70 / 15.71 / 15.72 / 15.73 / 15.74 / 15.75 / 15.76 / 15.77 / 15.78 / 15.79 / 15.80 / 15.81 / 15.82 / 15.83 / 15.84 / 15.85 / 15.86 / 15.87 / 15.88 / 15.89 / 15.90 / 15.91 / 15.92 / 15.93 / 15.94 / 15.95 / 15.96 / 15.97 / 15.98 / 15.99 / 16.00 / 16.01 / 16.02 / 16.03 / 16.04 / 16.05 / 16.06 / 16.07 / 16.08 / 16.09 / 16.10 / 16.11 / 16.12 / 16.13 / 16.14 / 16.15 / 16.16 / 16.17 / 16.18 / 16.19 / 16.20 / 16.21 / 16.22 / 16.23 / 16.24 / 16.25 / 16.26 / 16.27 / 16.28 / 16.29 / 16.30 / 16.31 / 16.32 / 16.33 / 16.34 / 16.35 / 16.36 / 16.37 / 16.38 / 16.39 / 16.40 / 16.41 / 16.42 / 16.43 / 16.44 / 16.45 / 16.46 / 16.47 / 16.48 / 16.49 / 16.50 / 16.51 / 16.52 / 16.53 / 16.54 / 16.55 / 16.56 / 16.57 / 16.58 / 16.59 / 16.60 / 16.61 / 16.62 / 16.63 / 16.64 / 16.65 / 16.66 / 16.67 / 16.68 / 16.69 / 16.70 / 16.71 / 16.72 / 16.73 / 16.74 / 16.75 / 16.76 / 16.77 / 16.78 / 16.79 / 16.80 / 16.81 / 16.82 / 16.83 / 16.84 / 16.85 / 16.86 / 16.87 /		

Attestation de compétence N°2R2401002 à la prévention des risques liés à l'amiante relevant des activités de l'article R 4412-94 Second alinéa

La société SONTILO est enregistrée sous le numéro 11 28 61 011 au service par la présente, la réalisation de l'action de formation ci-dessus :

Catégorie de Personnel : Encadrement technique Date Délivrance : 14/02/2024 Durée de validité : 3 ans

Monsieur **POUPARD Sébastien**, né (e) le 09/06/1986, a participé le 14/02/2024 dans nos locaux LES ALLIETS LE ROI à la formation de recyclage des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante (conformément à l'arrêté du 23 février 2012 modifié)

Ce stage a été suivi avec assiduité par l'intéressé dont les connaissances théoriques et pratiques ont été validées à l'issue de la formation par l'organisme de formation :

<p>vosre réussite</p> <p>Nature des activités</p> <p>Relevant des activités de l'article R 4412-94 Second alinéa</p>	<p>Nature de la formation</p> <p>Formation Recyclage</p> <p>Compétences validées : <ul style="list-style-type: none"> • Connaître les conditions de présence des fibres de silice, de chrysotile, d'amiante et de matériaux dérivés et comprendre les risques de contamination • Connaître les conditions de présence des fibres de silice, de chrysotile, d'amiante et de matériaux dérivés et comprendre les risques de contamination • Connaître les conditions de présence des fibres de silice, de chrysotile, d'amiante et de matériaux dérivés et comprendre les risques de contamination • Connaître les conditions de présence des fibres de silice, de chrysotile, d'amiante et de matériaux dérivés et comprendre les risques de contamination </p>
---	---

Date et signature stagiaire : 14/02/2024 Monsieur **POUPARD Sébastien**

Date et signature formateur : 14/02/2024 Monsieur **SONTILLO**

SONTILO est agréé par arrêté de M. le Préfet de la Région Ile de France en date du 14/02/2014. SONTILO est agréé par arrêté de M. le Préfet de la Région Ile de France en date du 14/02/2014. SONTILO est agréé par arrêté de M. le Préfet de la Région Ile de France en date du 14/02/2014. SONTILO est agréé par arrêté de M. le Préfet de la Région Ile de France en date du 14/02/2014.

SF-76315-1004-04-04-2020

Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Rapport

n° de rapport : 761403063
 DDT : 10 sur 10